4. Gefahren / Katastrophen

4.1 Allgemein

	Gefahrenfaktoren	ja	nein	n. r.	resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkungsgrad	multipliziertes Risiko	Risikostufe	Bereich
	Kopien von Inventarbüchern, Bestandskatalogen, etc. werden auch außerhalb des Archivs, bzw. des Gebäudes aufbewahrt?									
	Havarienotrufnummern sind allen MitarbeiterInnen bekannt, bzw. an zentraler Stelle aushängend?									
	Die Haustechnik, bzw. die Vertretung, ist 24h erreichbar?									
	Schlüssel zu Versorgungs- und Technikräumen sind an zentralen und für MitarbeiterInnen zugänglichen Stellen deponiert?									
	Die Kontrolle und Überwachung des Gebäudes erfolgt auch außerhalb der Arbeitszeiten?									
	Ein Vorrat an Materialien für den Katastrophenfall ist vorhanden?									
	Gibt es Pläne zur Evakuierung der Sammlung?									
	Gibt es einen Flucht-, bzw. Rettungsplan für die MitarbeiterInnen?									
	Sind Notausgänge vorhanden und ausreichend gekennzeichnet?									
	Das Gebäude befindet sich in sicherem Abstand zu Industriearealen, Fabriken, Autobahnen, Einflugschneisen, Flughäfen und Bahnlinien?									

4.2 Havarien

4.2.1 Brand

4.2.1.1 Interne Ursachen

	Gefahrenfaktoren	ja	nein	n. r.	resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkungsgrad	multipliziertes Risiko	Risikostufe	Bereich
	Eine Löschanlage ist vorhanden?									
	Wand- und Bodenbeläge sind feuerbeständig?									
	In jedem Raum sind Rauchmelder vorhanden?									
	Strikte Einhaltung des Verbots von offenem Feuer (Kerzen, etc.) und mobilen Gasöfen?									
	Elektrische Geräte werden regelmäßig gewartet?									
	Elektrische Kleingeräte werden bei Nichtgebrauch ausgeschaltet und Mehrfachsteckdosen am Schalter ausgeschaltet?									
	Elektroinstallationen werden regelmäßig überprüft?									
	Brandwände, -türen und Brandabschnitte sind gemäß des baulichen Brandschutzes vorhanden?									
	Eine Feuerwache befindet sich im Umkreis?									

	Es liegen Feuerhydranten in der nahen Umgebung vor?									
	Feuerlöscher sind im Gebäude in ausreichender Zahl vorhanden?									
	Feuerlöscher werden regelmäßig überprüft?									
	MitarbeiterInnen trainieren regelmäßig den richtigen Umgang mit Feuerlöschern?									
	Es liegen Absprachen mit der Feuerwehr vor, wie im Fall eines Brandes zur Evakuierung der Sammlung vorzugehen ist?									
	Die Brandschutzbehörde führt eine regelmäßige Brandschau durch?									
	Es befindet sich keine Kantine oder Restaurants im Gebäude?									

4.2.1.2 Externe Ursachen

	Gefahrenfaktoren	**ja**	**nein**	**n. r.**	**resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen**	**Eintrittswahrscheinlichkeit**	**Auswirkungsgrad**	**multipliziertes Risiko**	**Risikostufe**	**Bereich**
	In unmittelbarer Nähe zur Sammlung befinden sich keine durch einen Blitzeinschlag entzündbare Bäume, Masten, o.Ä.?									
	Eine Blitzschutzanlage ist vorhanden?									
	Die Gefahr einer Brandstiftung bestand bisher nicht?									

4.2.2 Wasserrohrbruch

	Gefahrenfaktoren	**ja**	**nein**	**n. r.**	**resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen**	**Eintrittswahrscheinlichkeit**	**Auswirkungsgrad**	**multipliziertes Risiko**	**Risikostufe**	**Bereich**
	Der Ort des Absperrventils ist allen MitarbeiterInnen bekannt und leicht zugänglich?									
	Im Magazin / Depot befinden sich keine wasserführenden Leitungen?									
	Die Sammlung wird nicht am bzw. mit geringem Abstand zum Boden gelagert?									
	Sowohl in Wasserrohr- als auch Bodennähe befinden sich Wasserdetektoren?									
	Wasserleitungen frieren im Winter nicht zu?									
	Wasserleitungen sind deutlich im Gebäudeplan vermerkt?									

4.2.3 Chemieunfall

	Gefahrenfaktoren	ja	nein	n. r.	resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkungsgrad	multipliziertes Risiko	Risikostufe	Bereich
	Tankstellen und Raffinerien mit leicht entflammbaren Flüssigkeiten, liegen nicht in der Nähe der Sammlung?									
	Es laufen keine Gasleitungen durch die Sammlungsräume?									
	Die Position des Gasabsperrventils ist allen Mitarbeiterinnen bekannt und leicht zugänglich?									

4.2.4 Versorgungsausfall

	Gefahrenfaktoren	ja	nein	n. r.	resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkungsgrad	multipliziertes Risiko	Risikostufe	Bereich
	Ein Notstromaggregat ist vorhanden?									

	Die Kontaktdaten des technischen Dienstes, bzw. Havarienotfallnummern sind bekannt?									
	Alternative Kommunikationsmittel (Handys, etc.) und Taschenlampen werden stets bereitgehalten?									

4.3 Naturkatastrophen

4.3.1 Hochwasser

	Gefahrenfaktoren	**ja**	**nein**	**n. r.**	**resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen**	**Eintrittswahrscheinlichkeit**	**Auswirkungsgrad**	**multipliziertes Risiko**	**Risikostufe**	**Bereich**
	Das Gebäude befindet sich nicht innerhalb eines Hochwassergefahrengebietes?									
	Gebäude befindet sich nicht in Flussnähe?									
	Das Kellergeschoss befindet sich nicht unterhalb des Grundwasserspiegels?									
	Die Sammlung wird nicht in den Kellergeschossen gelagert und / oder präsentiert?									
	Wasserdetektoren sind ausreichend vorhanden?									
	Rückstauventile sind eingebaut?									

4.3.2 Unwetter

	Gefahrenfaktoren	ja	nein	n. r.	resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkungsgrad	multipliziertes Risiko	Risikostufe	Bereich
	Werden Informationen zu bevorstehenden Unwetterereignissen eingeholt?									
	Erfolgt eine regelmäßige Begehung des Außengeländes um potentielle Gefahren zu minimieren?									
	Erfolgt eine regelmäßige Inspektion des Daches und der Fassade?									
	Erfolgt eine Kontrolle des umgebenden Baumbestandes und Einleitung entsprechende Maßnahmen?									
	Die Gefahr einer Überflutung oder eines Wassereintrages durch starken Niederschlag besteht nicht?									
	Bei erhöhtem Schneeaufkommen wird insbesondere das Dach geräumt?									
	Im Gebäude gibt es sturmsichere Räume (fensterlos)?									

4.4 Kriegerische Auseinandersetzungen

4.4.1 Bewaffnete Konflikte

	Gefahrenfaktoren	ja	nein	n. r.	resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkungsgrad	multipliziertes Risiko	Risikostufe	Bereich
	In der Nähe der Sammlung befinden sich keine militärischen Anlagen?									
	In der Nähe der Sammlung befinden sich keine symbolischen, nationalen, oder religiöse Anlagen?									

4.4.2 Terror

	Gefahrenfaktoren	ja	nein	n. r.	resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkungsgrad	multipliziertes Risiko	Risikostufe	Bereich
	In der Nähe der Sammlung befinden sich keine potentiellen Anschlagsziele (Bahnhof, Flughafen, Parlament)?									

	In der Vergangenheit kam es zu keinen Drohungen?									

4.4.3 Bürgerkriege / Unruhen

	Gefahrenfaktoren	**ja**	**nein**	**n. r.**	**resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen**	**Eintrittswahrscheinlichkeit**	**Auswirkungsgrad**	**multipliziertes Risiko**	**Risikostufe**	**Bereich**
	In der Nähe finden keine Demonstrationen, Kundgebungen, etc. (mit dem evtl. Potential einer Gewaltentwicklung) statt?									
	Gebäude ist schnell durch Polizei erreichbar?									

4.5 Umbauten / Baumaßnahmen

	Gefahrenfaktoren	ja	nein	n. r.	resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkungsgrad	multipliziertes Risiko	Risikostufe	Bereich
	Für Reparatur- und Baumaßnahmen im Sammlungsgebäude gelten bestimmte Sicherheitsregeln und Vorschriften?									
	Handwerker werden über die besondere Situation / den sensiblen Ort informiert?									

4.6 Fremdnutzung

	Gefahrenfaktoren	ja	nein	n. r.	resultierendes Risiko / Notfallszenario / Gefährdung / Vorgeschichte / Bemerkungen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkungsgrad	multipliziertes Risiko	Risikostufe	Bereich
	Im Gebäude gibt es keine anderen Nutzer?									
	Außerhalb der Dienstzeiten finden keine Veranstaltungen statt?									